

## VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN / OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

### Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Blijde-Inkomststraat 11, 9000 GENT				
Eigendom van:	/				
Opdrachtgever:	Marjan Ruck, Blijde-Inkomststraat 11, 9000 GENT				
Type lokaal:	Gesloten woning	DNB:	Fluvius	Merk teller:	Elster (G4) (Open)
EAN-code installatie:	/	Nr. teller:	33579336	Index:	16466,907 m <sup>3</sup>
Installateur:					
BTW-nr.:	/				

### Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van de van toepassing zijnde reglementering – Interne procedure QPRO/GAS/001	
Basis onderzoek:	Controle van de dichtheid van de leidingen
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	/

### Algemene gegevens gasinstallatie

Type installatie:	Bestaande installatie	<b>Overzicht van de aangesloten toestellen:</b>	
Type gas:	Aardgas type H (20 mbar)	<input type="checkbox"/> CV-toestel type B	Aantal: /
Voedingspunt:	Openbaar gasnet	<input checked="" type="checkbox"/> CV-toestel type C	Aantal: 1
Aantal aangesloten toestellen:	1	<input type="checkbox"/> Gaskachel / Gashaard	Aantal: /
Gebuurde materialen:		<input type="checkbox"/> Kookfornuis	Aantal: /
<input checked="" type="checkbox"/> Staal	<input checked="" type="checkbox"/> Koper	<input type="checkbox"/> Oven	Aantal: /
<input type="checkbox"/> PLT	<input type="checkbox"/> PE	<input type="checkbox"/> Doorstromer	Aantal: /
<input type="checkbox"/> Metalen flexibel	<input type="checkbox"/> Elastomeren slang	<input type="checkbox"/> Stralingsverwarmer	Aantal: /
<input type="checkbox"/> Andere: /		<input type="checkbox"/> Andere: /	Aantal: /

### Berekeningen en metingen

Effectief drukverlies tot stopkraan:	In orde (< 1 mbar) (visuele controle)	<b>Verloop van de dichtheidsproef</b>	
Uitvoering dichtheidsproef:	Op de gehele installatie Met analoge debietmeter	Druk of index bij start dichtheidsproef:	16466,91 mbar resp. liter (*)
Plaatsbepaling van de lekken:	/	Duur van de dichtheidsproef:	15 minuten (**)
		Druk of index bij einde dichtheidsproef:	16466,91 mbar resp. liter (*)

(\*) Druk in mbar bij gebruik van de manometer / Index in liter bij gebruik van de debietmeter

(\*\*) Uitvoering met debietmeter: minstens 10 minuten voor gasmeter type G4/G6 ; niet toepasbaar voor gasmeters groter dan of gelijk aan G16

### Controles

Dichtheidsproef:	In orde	Plaatsing toestel(len):	/
Mechanische weerstandsproef:	/	Staat toestel(len):	/
Plaatsing leiding(en):	/	Plaatsing afvoer(en):	/
Staat leiding(en):	/	Staat afvoer(en):	/
Stookplaats:	/	Schema's vs uitvoering:	/

### BESLUIT:

De installatie is conform de basis van het onderzoek

De installatie dient ten laatste opnieuw gecontroleerd te worden:  
na elke wijziging of uitbreiding

#### Aantal bijlagen:

Isometrisch schema	/
Bijlagen - Cerga - getuigschrift:	/
Bijlagen - Cerga - controleverslag:	/
Bijlagen - Cerga - checklist:	/

DE AGENT-BEZOEKER:

*De witte J.*

### Visum controleorganisme:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be



**Beschrijving van de (kleine) gasinstallatie – leidingen:** Zie isometrisch schema

Leidingdeel	Materiaal	Diameter	Lengte (m)	Stijghoogte (m) <sup>(***)</sup>	Ruimtelijke schikking
/					

(\*\*\*) Positieve waarde indien het leidingdeel stijgt, negatieve waarde indien het leidingdeel daalt (netto gezien)

**Beschrijving van de gasinstallatie – algemeen:**

/

**Beschrijving van de installatie – toestellen:** Zie isometrisch schema

Referentie	Merk	Type	Categorie	Installatie	Vermogen (kW)	Land BE	Conform
Cv	vallant	Ecotec pro vcw 296	I2E+	C31	28	Ja	Ja

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A - Geen inbreuken.
- Extra opmerkingen of bijkomende uitleg:  
Bestaande installatie .  
Keuring omvat een controle op de dichtheid van de leidingen .  
Voor een keuring via de normen , dient er een meetpunt voorzien te worden en een isometrisch schema opgemaakt te worden.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

- Geen inbreuken.



**BIJLAGE - GASINSTALLATIE**

**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek: Blijde-Inkomststraat 11, 9000 GENT



Handtekening agent-bezoeker:

*De witte J.*

