



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

□ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 13867

Ref. verslag RAP

RAP

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	RESIDENTIE, GAVES	Voornaam		Postnr	
Adres		Gemeente			
Installateur	WADELEC WALLEDEVEITRAAT 32	Gemeente	WAREGEM		
BTW-nummer	BE04705988326	Gemeente			
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	RESIDENTIE, GAVES	Postnr.	9700	Gemeente	BERNARDSBERGEN
Adres	ONWERZELIJSTRAAT 23A/0	Gemeente			
EAN-code	567648860009578635	Elektriciteitsverdelers			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	230V Ex 2P+N+NALC 3dr 4' 2dr
Ø voedingskabel (mm ²)	max 4dr Ex 2P+N+NALC 3dr 4' 2dr
I _{nom} aansluiting (A)	7
Type alg. schakelaar	2x 2P+N+NALC 3dr - 6dr
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	4 x 2P+N+NALC 3dr 4' 2dr
Type aardelektrode	4 x 2P+N+NALC 3dr 4' 2dr
Algemene diff.stroom.inr.	40mA
Bijkomende diff.stroom.inr.	40mA

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen **Meetapparaat**: apparaat waarvan de inspecteur titularis is **Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig**: procedure TD-E-01

Aardspreidingsweerstand:	316 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V):	no MΩ	Werking differentieel-stroominrichting:	OK/NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK/NOK
--------------------------	-------	-----------------------------------	-------	---	--------	---------------------------------------	--------

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

[Handwritten signature]

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.): RAP -- / -- / --

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór:

Volgend controlebezoek uiterlijk op: 01/11/2003

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening): *[Signature]*

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
inspecteur (6)
DECONINCK Jean-Pierre

Datum onderzoek: 01/10/03

61374