



N° 234-INSP.



**ELECTRO-TEST**

V.Z.W.  
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorgaanisme / organisme de contrôle agréé

*MIT PLAATSO*

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution :

*Mietgehe*

Nr teller :  
N° comp :

**Verslag van onderzoek:**

**Rapport de contrôle:**

N°: *93/0552*

EAN code :

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :  
Lieu du contrôle :

*Landbouwland 2 9500 Geraardsbergen*

Eigenaar  
Propriétaire :

Adres :  
Adresse :

*cit*

Installateur :

*De 168 Bran*

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

*7/9/2015*

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

*A. Melen Christy*

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Apart.

Spanning Tension	: <i>230V</i>	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau	: <i>EXVB 4A-36</i>	Max. beveiliging Protection max.	: <i>90A</i>
---------------------	---------------	---	---------------------	-------------------------------------	--------------

Aardelectrode Electrode de terre	: <i>M</i>	Isolatie Isolement	: <i>21.2 Mohm</i>	Aantal verdeelborden Nombre de tableaux	: <i>1</i>
-------------------------------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux : <i>15</i>	TestAIn		I.AIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	directe aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	contact direct : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK

Aansluitingen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Potentiaalvereffeningen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen / Remarques :

Datum/date :

*2 Gev. opmerkinge bydraken etc contact*

**Besluit / Conclusion**

De installatie is  conform met het AREI en mag  niet  tijdelijk  in dienst gesteld worden  in dienst blijven.

L'installation est  n'est pas  conforme au RGIE et peut  ne peut pas  temporairement  être mise en service  rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een lodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het afdradschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<i>18 m</i>	<i>1</i>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<i>1</i>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<i>1</i>

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na Keuring datum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour que, en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de la visite.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: *7/4/2016*

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: *7/4/2016*

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de la vente de l'acte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

TEL : (02) 751.98.39  
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be  
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15  
HBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033  
BIC: KREDBE33

BE 0434.433.603  
APR Brussel