



ACA vzw

Erkend controle  
organisme  
Huishoudelijke installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

149001871

Ref: 2015022000

## VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Veldekensdreef 23, 9500 OVERBOELARE		
Eigendom van:	/		
Opdrachtgever:	/		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder:	Electrabel
EAN-code installatie:	Niet opgegeven		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Andy De Braekeleir		Datum onderzoek: 09/03/2015

### Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art 271/271bis Periodieke controle
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	EK 2013060462

### Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x400v+N	Max nominale stroom:	63A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 10 mm <sup>2</sup>	- Type:	EXVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm <sup>2</sup>	Aardgeleider:	16 mm <sup>2</sup>
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI :	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	13	Aantal borden:	1	Tarief:	Dag


### Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	28.1 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	204 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

### Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
vóór: 25 jaar na datum onderzoek  door hetzelfde organisme (\*)

**AANTAL BIJLAGEN**  
Situatieschema's: Ja  
Eendraadsschema's: Ja  
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:  
  
Visum distributeur (art 270)

### Visum controle organisme



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\* De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**Beschrijving van de stroombanen**

ZIE SCHEMAS

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen inbreuken.  
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**