

Identificatie

Straat	Veldekensdreef	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	Rioolbeheerder
Huisnummer	23	Contactgegevens exploitant	Geraardsbergen
Postcode	9500	Erkenningsnummer van de keurder	+3254434445
Gemeente	Geraardsbergen	Keuringsorganisatie	11092
Gebouw-ID	12760114	Contact e-mail	AQUAFIN nv
Gebouweenheid-ID	12761194		afkoppelingen@aquafin.be
Datum keuring	25/10/2021		
Reden keuring	Aanleg gescheiden stelsel		
Uitgiftedatum	29/10/2021		

De keurder bevestigt dat aan de werkopdracht werd voldaan
 De opdrachtgever bevestigt kennis genomen te hebben van de werkopdracht

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Indieningsdatum bouwvergunning/omgevingsvergunning	Voor 31 januari 2005
Cluster	Centraal gebied
Type gebouw	Woning

Regenwatercircuit

Verharde oppervlakten

	Afvoer	Buffer	HWP	Infiltratie	Natuurlijke afvloeï
Dak (m ²)	30	0	90	0	0
Totaal (m ²): 120					
Groendak (m ²)	0	0	0	0	0
Rieten dak (m ²)	0	0	0	0	0
Terras (m ²)	0	0	45	0	0
Totaal (m ²): 45					
Inrit (m ²)	0	0	0	0	10
Totaal (m ²): 10					
Andere verharde oppervlakten (m ²)	0	0	0	0	0
Totaal (m ²)	30	0	135	0	10
Totaal (m ²): 175					

Hemelwaterput

Aanwezig	Ja
Verplicht	Nee
Reden	Het betreft geen keuring 'nieuwbouw/herbouw' of 'bijkomende aansluiting'
Hergebruik aanwezig	Ja
Aftappuntjes aanwezig	Aftapkraan Toilet
Informatie volume o.b.v.	Uitvoeringsplan
Volume aanwezig (liter)	3000
De overloop van de voorziening gaat naar	Geen overloop of effluent

Infiltratievoorziening

Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee
Reden	Het betreft geen keuring 'nieuwbouw/herbouw' of 'bijkomende aansluiting'

Buffervoorziening

Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee

Afvalwatercircuit

Afvalwaterstromen		
Afvalwaterstromen aanwezig		Ja
Type afvalwater		Huishoudelijk afvalwater
Al het zwart water is aangesloten op DWA circuit		DWA circuit
Al het grijs water is aangesloten op DWA circuit		DWA-putje naar riolering openbaar domein
		DWA circuit
		DWA-putje naar riolering openbaar domein

Gesloten recipiënt		
Aanwezig		Nee

Individuele voorbehandelingsinstallatie

Septische put		
Aanwezig		Nee

Voorbezinkput		
Aanwezig		Nee

KWS-afscheider		
Aanwezig		Nee

Vetafscheider		
Aanwezig		Nee

Individuele behandelingsinstallatie

IBA		
Aanwezig		Nee

Controle scheiding

DWA		
Gescheiden tot aan het lozingspunt		Ja
Hoe gecontroleerd		Rooktest

RWA		
Gescheiden tot aan het lozingspunt		Ja
Hoe gecontroleerd		Rooktest Geluidstest (hamer en/of toestel)

Uitzonderingen op de scheiding van regenwater en afvalwater		
Uitzonderingen op de scheiding die van toepassing zijn		Uitzondering scheiding i.k.v. een afkoppeling van toepassing - Bij bestaande gebouwen is de scheiding tussen afvalwater en hemelwater enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd (Vlarem II art. 6.2.2.1.2 §3)

Aansluitingen privéwaterafvoer op openbaar domein		
DWA-lozingspunt		Aansluiting op riolering openbaar domein (of voorzien in de nabije toekomst)
Aantal toezichtsputjes		1
Toezichtsputje(s) toegankelijk		Ja
In gebruik		Ja
RWA-lozingspunt		Aansluiting op riolering openbaar domein (of voorzien in de nabije toekomst)
Aantal toezichtsputjes		1
Toezichtsputje(s) toegankelijk		Ja
In gebruik		Ja

Zwembad		
Aanwezig		Nee

Uitvoeringsplan		
Stemt het opgeladen uitvoeringsplan schematisch overeen met de werkelijkheid		Ja

Bijlagen

Foto's	5 bijlage(n) toegevoegd
Inventaris van de privéwaterafvoer	1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	1 bijlage(n) toegevoegd
Werkopdracht	1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de privéwaterafvoer weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de privéwaterafvoer, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw